

Warszawa, dnia ..2017.-08-.1.0..

Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 z późn.zm.), zwanej dalej Ustawą, na: **„Wykonanie modernizacji laboratoriów: 226R, 227R, 228R, 229R, oraz remont pomieszczeń: 211, 265 i Dziekanatu Studenckiego budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Pasteura 1 i Żwirki i Wigury 101” Nr 120/10/2017.**

Informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Wniosek:

„1. Poziom posadzki w korytarzu jest niższy o kilka centymetrów od poziomu posadzki w pomieszczeniach laboratoryjnych. Przedmiar robót nie przewiduje zrównania poziomów posadzek tylko wyrównanie i wygładzenie podłóży pod posadzki po usunięciu starych wykładzin pcw i kleju kilkumilimetrową warstwą wyrównującą na całej powierzchni (przedmiar poz. nr 3.17, 3.19, 3.20). Czy Inwestor nie będzie wymagał od wykonawcy wyrównania poziomów posadzek w korytarzu i w pom. laboratoryjnych? Jeśli nie to powstanie próg w nowych drzwiach. Wyrównanie poziomów posadzek wymagałoby skucia kilkucentymetrowych warstw podłóg cementowych w pom. laboratoryjnych.

2. W nawiązaniu do pierwszego pytania proszę podać jaki będzie kierunek otwierania nowych drzwi aluminiowych (do wewnątrz pomieszczeń czy na korytarz)?

3. Czy wysokość wywiniętego na ścianę cokolika z wykładziny pcv ma być tak jak w przedmiarze 15 cm czy standardowo 10 cm?”

Odpowiadamy:

- Ad. 1. Posadzki mają być wykonane zgodnie z przedmiarem, czyli wyrównane i wygładzone, bez wypoziomowania.
- Ad. 2. Drzwi powinny otwierać się na korytarz.
- Ad. 3. Zgodnie z przedmiarem – 15 cm.

PRODZIEKAN WYDZIAŁU CHEMII
UNIwersytetu WarsZawskiego

Dr hab. Brata Krasnodębska-Ostrega

A. Lotus